

Сведения о выездной проверке размещены в
едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий **13.12.2021** учетный номер
42210061000201464137



Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий,
QR-код *



МЧС России

Главное управление МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу
650991 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-38, E-Mail: gu-kem@42.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650043 г. Кемерово, пр. Ленина, 55А, тел/факс 8 (3842) 77-12-41; E-mail: undpr@42.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района
652300 Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, ул. Советская, 62 т/ф8(38454)- 3-12-73, E-mail: ond-21@mail.ru
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 163/2 от 27.12.2021

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ДЕТСКИЙ САД № 9 "СКАЗКА"
(ОГРН – 1114230002700, ИНН – 4230001158)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Топкинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса РФ по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Топкинского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу подполковника внутренней службы Коломина Александра Александровича № 162 от «13» декабря 2021 года, в период с «21» декабря 2021 года 10 часов 00 минут по «21» декабря 2021 года 11 часов 00 минут, с «27» декабря 2021 года 10 часов 00 минут по «27» декабря 2021 года 11 часов 00 минут, государственным инспектором Топкинского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса РФ по пожарному надзору – старшим инспектором ОНДПР Топкинского района УНДПР Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу, старшим лейтенантом внутренней службы Крахмалем Александром Андреевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие: – внеплановая выездная
проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 "СКАЗКА" (ОГРН – 1114230002700, ИНН –
4230001158) 652300, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, ТОПКИНСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, ГОРОД ТОПКИ, УЛИЦА КУЗНЕЦКАЯ, Д.4

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий
МАДОУ детский сад №9 «Сказка» Коровкина Наталья Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

N п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
652300, Кемеровская область – Кузбасс, Топкинский муниципальный округ, город Топки, улица Кузнецкая, д.4				
1.	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки.	п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее ППР в РФ)	20.07.2022	
2.	Перед каждым эвакуационным выходом в тамбурах и снаружи перед каждым конечным выходом из здания служащим для эвакуации людей, а также в целях недопущения нарушения режима детских учреждений независимо от числа находящихся в них детей не предусмотрено аварийное освещение.	п.4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 19 марта 2020 г. N 194), (п. 7.6.1, п. 7.6.2 и п. 7.6.3; табл. 7.28 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N 1)) (п.1 ч.2 ст.1, ч.4 ст.4 Федерального закона №123ФЗ от 22.07.2008г.), п.4.2.1, п. 4.2.1.1 и п. 5.1 табл.1 ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение аварийное. Классификация и нормы	20.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МАДОУ детский сад №9 «Сказка»

Коровкина Наталья Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«24» 12 2021



(подпись)

Государственный инспектор Топкинского
муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса
РФ по пожарному надзору – старший инспектор ОНДПР
Топкинского района УНДПР Главного управления МЧС
России по Кемеровской области – Кузбассу, старший
лейтенант внутренней службы Крахмаль Александр
Андреевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

27.12.2021

